


GAS NATURAL DOMESTICO

PUERTA Y CERCO CHAPA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------------|--|
| ARPORE000010 | Cerco + Puerta Medida Interior: Alto: 460 x Ancho: 335 (mm) (A-25 A50 reducido) |
| ARPORE000020 | Cerco + Puerta Medida Interior: Alto: 482 x Ancho: 512 (mm) (A6, A10U, A50, A75) |
| ARPORE000030 | Cerco + Puerta Medida Interior: Alto: 490 x Ancho: 680 (mm) (A10B) COMPATIBLE CLAVED |
| ARPORE000040 | Cerco + Puerta Medida Interior: Alto: 550 x Ancho: 680 (mm) (A10B) COMPATIBLE CAHORS |

*Posibilidad de fabricación a medida



Según la Norma UNE 60.670-12:2014 se considera Anomalia Secundaria (CS-4) cuando el armario de regulación se encuentre sin puerta y Anomalia Secundaria (CS-8) Puerta o cerradura incorrecta en armario de regulación o en recinto de contadores.